

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSchechISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1070979

Výrobek: Snímač hladin pro splašková prostředí+příslušenství

Typ: ESH 21, ESH 21B

Jmenovité hodnoty: 230 V AC; 50 Hz; IP20; kontakty: AC 230 V/6 A; cos φ: 0,8; 5 A (typ ESH 21B)

Objednavatel: ELED0 s.r.o.
Pěnčín 222, 798 57 Pěnčín, Česká republika

Výrobce: ELED0 s.r.o.
Pěnčín 222, 798 57 Pěnčín, Česká republika

Obehodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 703372-01/01 ze dne: 19.11.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60730-1:01 ed.2+A11:02+A12:04+A1:05+A13:05+A14:05+A15:07+A16:07
čl.:5,5.1,5.2,6,6.1.1,7,8,10,12,12.1,12.2,13,14,18,18.2,19,19.1.11,20,21,21.2.5,21.2.6,24

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.11.2010

26.11.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



703372-01